ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Πατάτσης Γιώργος, Χημικός Μηχανικός ΔΕΥΑΝ
Τηλ./Fax: 2752029646
e-mail: bioargos@otenet.gr

Ημ/νία Δειγματοληψίας: **20-06-17**

Ημ/νία Έναρξης της Ανάλυσης: 20/6/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΜΙΔΕΑΣ**

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

			ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
			Αγία Τριάδα - Καφε "Αρμονία"	**Παναρίτη** - Καφενείο
Α/Α ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ			1	2
ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΟΝΑΔΕΣ**	**Ανώτατο Όριο**		
Υπολειμ. Χλώριο	mg/l		0,00	0,00
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	CFU/100ml	0/90% αναλύσεων	47	36
E.coli	CFU/100ml	0	2	4
Εντερόκοκκοι	CFU/100ml	0	0	0
ΟΜΧ 22°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	11	49
ΟΜΧ 37°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	15	38

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

			Αγία Τριάδα - Καφε "Αρμονία"	**Παναρίτη** - Καφενείο
			1	2
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΟΝΑΔΕΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ**		
pH		6,5-9,5	7,15	7,21
Θολότητα	NTU		0,45	0,39
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	2500	1.165	1.192
Οσμή			Αποδεκτή	Αποδεκτή
Γεύση			Αποδεκτή	Αποδεκτή
Χρώμα	Pt/Co		<5	<5
Αμμώνιο (NH_4^+)	mg/l	0,5	<0,015	<0,015
Νιτρικά (NO_3^-)	mg/l	50	85	163,6
Χλωριούχα (Cl^-)	mg/l	250	125	175

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων είναι εκτός των ορίων που καθορίζονται σύμφωνα με την Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892Β/11-7-2001 και τις τροποποιήσεις της, για όλες τις παραμέτρους των ολικών κολοβακτηριοειδών, E-coli και νιτρικών

Για την ΔΕΥΑΝ

Πατάτσης Γιώργος
Χημ. Μηχ.