ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ

Πληροφορίες: Πατάτσης Γιώργος, Χημικός Μηχανικός ΔΕΥΑΝ

Τηλ./Fax: 2752029646

e-mail: bioargos@otenet.gr

Ημ/νία Δειγματοληψίας: **11/14/19**

Ημ/νία Έναρξης Διεξαγωγής της Ανάλυσης: 14/11/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΑΣΙΝΗΣ**

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

	ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ		
	Δρέπανο - Γυμνάσιο	**Δρέπανο** - Νηπιαγωγείο	**Δρέπανο** - Δημοτικό
Α/Α ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	1	2	3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	Ανώτατο Όριο			
Υπολειμ. Χλώριο	mg/l		0,31	0,28	0,32
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	CFU/100ml	0/90% αναλύσεων	0	0	0
E.coli	CFU/100ml	0	0	0	0
Εντερόκοκκοι	CFU/100ml	0	0	0	0
ΟΜΧ 22°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	0	0	0
ΟΜΧ 37°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	0	0	0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των δειγμάτων είνια εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/ 19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για όλες τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν.

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

			ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ		
			Δρέπανο - Γυμνάσιο	**Δρέπανο** - Νηπιαγωγείο	**Δρέπανο** - Δημοτικό
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΟΝΑΔΕΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ**			
pH		6,5-9,5	7,35	7,35	7,33
Θολότητα	NTU		2,01	1,41	1,13
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	2500	665	666	660
Οσμή			Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Γεύση			Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
Χρώμα	Pt/Co		7	<5	<5
Αμμώνιο (NH_4^+)	mg/l	0,5	<0,015	<0,015	<0,015
Νιτρικά (NO_3^-)	mg/l	50	12,8	13,2	13,1
Χλωριούχα (Cl^-)	mg/l				46