ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Πατάτσης Γιώργος, Χημικός Μηχανικός ΔΕΥΑΝ
Τηλ./Fax: 2752029646
e-mail: bioargos@otenet.gr

Ημ/νία Δειγματοληψίας: **5/8/2020** **Ημ/νία Έναρξης της Ανάλυσης: 5/8/2020**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ**

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

			Νέα Τίρυνθα - Οικ. Πλησίον Περιφερειακού	
Α/Α ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ			1	
ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΟΝΑΔΕΣ**	**Ανώτατο Όριο**		
Υπολειμ. Χλώριο	mg/l		0,13	
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	CFU/100ml	0/90% αναλύσεων	0	
E.coli	CFU/100ml	0	0	
Εντερόκοκκοι	CFU/100ml	0	0	
ΟΜΧ 22°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	8	
ΟΜΧ 37°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	10	

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

	Νέα Τίρυνθα - Οικ. Πλησίον Περιφερειακού	
	1	

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΟΝΑΔΕΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ**		
pH		6,5-9,5	7,54	
Θολότητα	NTU		1,02	
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	2500	620	
Οσμή			Αποδεκτή	
Γεύση			Αποδεκτή	
Χρώμα	Pt/Co		<5	
Αμμώνιο (NH_4^+)	mg/l	0,5	<0,015	
Νιτρικά (NO_3^-)	mg/l	50	9,2	
Χλωριούχα (Cl^-)	mg/l	250	28	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του δείγματος είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για όλες τις παραμέτρους που ελέχθηκαν.

Για την ΔΕΥΑΝ

Πατάτσης Γιώργος
Χημ. Μηχ.