ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Πατάτσης Γιώργος, Χημικός Μηχανικός ΔΕΥΑΝ
Τηλ./Fax: 2752029646
e-mail: bioargos@otenet.gr

Ημ/νία Δειγματοληψίας: **5/2/2021**

Ημ/νία Έναρξης της Ανάλυσης: 5/2/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΜΙΔΕΑΣ**

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

			ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
			Ανυφί - Καφενείο "Τσιωτάκη"	**Ηραίο** - Πάρκο, Δημοτική Βρύση
Α/Α ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ			1	2
ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΟΝΑΔΕΣ**	**Ανώτατο Όριο**		
Υπολειμ. Χλώριο	mg/l		0,31	0,31
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	CFU/100ml	0/90% αναλύσεων	0	0
E.coli	CFU/100ml	0	0	0
Εντερόκοκκοι	CFU/100ml	0	0	0
ΟΜΧ 22°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	0	0
ΟΜΧ 37°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	0	0

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

			Ανυφί - Καφενείο "Τσιωτάκη"	**Ηραίο** - Πάρκο, Δημοτική Βρύση
			1	2
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΟΝΑΔΕΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ**		
pH		6,5-9,5	7,58	7,59
Θολότητα	NTU		1,58	1,49
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	2500	554	556
Οσμή			Αποδεκτή	Αποδεκτή
Γεύση			Αποδεκτή	Αποδεκτή
Χρώμα	Pt/Co		<5	<5
Αμμώνιο (NH_4^+)	mg/l	0,5	<0,015	<0,015
Νιτρικά (NO_3^-)	mg/l	50	9,8	10,2
Χλωριούχα (Cl^-)	mg/l	250	37	37

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των δειγμάτων είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για όλες τις παραμέτρους που ελέγθηκαν.

Για την ΔΕΥΑΝ

Πατάτσης Γιώργος
Χημ. Μηχ.