ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΧΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Πατάτσης Γιώργος, Χημικός Μηχανικός ΔΕΥΑΝ
Τηλ./Fax: 2752029646
e-mail: bioargos@otenet.gr

Ημ/νία Δειγματοληψίας: **28/9/2021**

Ημ/νία Έναρξης της Ανάλυσης: 28/9/2021

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΜΙΔΕΑΣ**

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

			ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
			Αργολικό - JetOil	
Α/Α ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ			1	
ΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ				
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΟΝΑΔΕΣ**	**Ανώτατο Όριο**		
Υπολειμ. Χλώριο	mg/l		0,22	
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	CFU/100ml	0/90% αναλύσεων	0	
E.coli	CFU/100ml	0	0	
Εντερόκοκκοι	CFU/100ml	0	0	
ΟΜΧ 22°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	5	
ΟΜΧ 37°C	CFU/ml	χωρίς μεταβολή	3	

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

			ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
			Αργολικό - JetOil	
			1	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΟΝΑΔΕΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ**		
pH		6,5-9,5	7,60	
Θολότητα	NTU		0,71	
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	2.500	1.840	
Οσμή			Αποδεκτή	
Γεύση			Αποδεκτή	
Χρώμα	Pt/Co		<5	
Αμμώνιο (NH_4^+)	mg/l	0,5	<0,015	
Νιτρικά (NO_3^-)	mg/l	50	4,6	
Χλωριούχα (Cl^-)	mg/l	250	470	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του δείγματος είναι εκτός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για την παράμετρο των Χλωριούχων.

Για την ΔΕΥΑΝ

Πατάτσης Γιώργος
Χημ. Μηχ.